



**BUREAU
VERITAS**

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni alla Norma CEI 0-21

**NOME ORGANISMO
CERTIFICATORE:**

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Accreditamento a DAkkS, D-ZE-12024-01-00, Rif. DIN EN ISO/IEC 17065

OGGETTO:

CEI 0-21: 2019-04

Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

TIPOLOGIA DI APPARATO CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE:

| DISPOSITIVO DI INTERFACCIA | PROTEZIONE DI INTERFACCIA | DISPOSITIVO DI CONVERSIONE STATICA | DISPOSITIVO DI GENERAZIONE ROTANTE |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| X | X | X | |

COSTRUTTORE:

Shenzhen Senergy Technology Co., Ltd
Room 514-515, Building A, Co-talent Creative Park, No.2,
LiuXian Road, Block 68, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen
China

| TIPO APPARECCHIATURA: | Fotovoltaici Inverter | | | | |
|--------------------------|-----------------------|---------|----------|----------|----------|
| MODELLO: | SE 6KTL | SE 8KTL | SE 10KTL | SE 12KTL | SE 15KTL |
| POTENZA NOMINALE: | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |

VERSIONE FIRMWARE:

151900

NUMERO DI FASI:

trifase

NOTA:

Il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

Il dispositivo è per gli impianti di ogni potenza.

RIFERIMENTI DEI LABORATORI CHE HANNO ESEGUITO LE PROVE:

Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Accreditamento a DAkkS, D-PL-12024-03-03, Rif. DIN EN ISO/IEC 17025

Esaminato il certificato ISO 9001 del costruttore n°718841773, emesso dal TÜV SÜD. Esaminati i Fascicoli Prove n°19TH0300-CEI 0-21_1, emessi dal laboratorio Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH. Esaminata la dichiarazione di conformità CE del costruttore con i relativi rapporti di prova n°50204645 001 emessi dal laboratorio TÜV Rheinland (Shanghai) Co., Ltd. con accreditamento riconosciuto a CNAS (n. L3038). Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI 0-21: 2019-04.

Numero di certificato: U19-0536

Programma di certificazione:

NSOP-0032-DEU-ZE-V01

Data di emissione: 2019-09-20

Organismo di certificazione



Holger Schaffer

Una rappresentazione parziale del certificato richiede l'approvazione scritta di Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH

Organismo di certificazione Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH accreditamento a DIN EN ISO/IEC

17065